

Aprobat manager
dr.
PANDREA MIHAI

VERIFICARI METROLOGICE 2017

NR CRT	DENUMIRE. CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI DE MASURARE SI MONITORIZARE	PERIOADA DE VALABILITATE A VERIFICARI	OBSERVATII
1	MANOMETRU	1 AN	AUTOCLAVE STERILIZARE (DOMENIUL DE MASURARE -1LA 5 ATM)
2	MANOMETRU		
3	MANOMETRU		
4	MANOMETRU		
5	MANOMETRU		
6	MANOMETRU		
7	MANOMETRU CU CONTACT	1 AN	GENERATOARE STERILIZARE 1,2,3 (DOMENIUL DE MASURARE 0 LA 6 ATM)
8	MANOMETRU CU CONTACT		
9	MANOMETRU CU CONTACT		
10	MANOMETRU		GENERATOARE STERILIZARE 1,2,3 (DOMENIUL DE MASURARE 0 LA 4 ATM)
11	MANOMETRU		
12	MANOMETRU		
13	MANOMETRU	1 AN	RECIPIENT APA STERILA STERILIZARE(0-4 ATM)
14	MANOMETRU		
15	MANOMETRU	1 AN	SALA DE NASTERI (0-10 ATM)
16	MANOMETRU		SALA CEZARIENE (0 LA 10)
17	MANOMETRU		
18	MANOMETRU	1 AN	TUB OXIGEN SALA OPERATII CHIRURGIE (0 LA 315 ATM) (0 LA 25 ATM)
19	MANOMETRU		
20	MANOMETRU	1 AN	CENTRALA TERMICA (0-2.5 0-6 ATM, 0-6.3 ATM, 0-10 ATM, 0-15 ATM, 0-16 ATM, 0-20 ATM)
21	MANOMETRU		
22	MANOMETRU		
23	MANOMETRU		
24	MANOMETRU		
25	MANOMETRU		
26	MANOMETRU		
27	MANOMETRU		
28	MANOMETRU		
29	MANOMETRU		
30	MANOMETRU		
31	MANOMETRU		
32	MANOMETRU		
33	MANOMETRU		
34	MANOMETRU		
35	MANOMETRU		
36	MANOMETRU		
37	MANOMETRU		

SPITALUL MUNICIPAL DEJ
 STR. 1 MAI NR. 14-16 TEL. 0264212640
 e-mail :spital_dej@yahoo.com,www.spitaldej.ro

			ATM)
38	MANOMETRU	1 AN	TUB ACETILENA
39	MANOMETRU		ATELIER MECANIC (0LA 2.5 SI 0- LA 40 ATM)
40	MANOMETRU	1 AN	TUB OXIGEN
41	MANOMETRU		ATELIER MECANIC (0LA 6 SI 0LA 315 ATM)
42	MANOMETRU	1 AN	ATI (0-6 ATM)
43	MANOMETRU		
44	MANOMETRU	1 AN	CPU (0-6 ATM)
45	MANOMETRU	1 AN	INSTALATIE
46	MANOMETRU		OXIGEN TABLOU(0-16SI 0-315)
47	MANOMETRU		STATIE OXIGEN(0 LA 25)
48			
49			

INT50OCMIT RSVTI
 Ms SOCACIU DORU



VAZUT
 SEF SERV. ADM
 EC DIANA RUS

